

Утверждаю
 Директор «ДТ «Юлдаш»
 Баймуратова А.Ш.
 Приказ № 247 от «29» декабря 2017



**План мероприятий
 по устранению выявленных нарушений
 по предписанию Роспотребнадзора № 07-418 от 28 декабря 2017 года
 МБОУ ДО «ДТ «Юлдаш» городского округа город Уфа Республики Башкортостан**

№	Содержание	Срок устранения	Ответственный
1.	Светопроемы в кабинете №17 «Развитие речи» оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами, п. 5.3. СанПиН 2.4.4.3172-14	выполнено	Директор, зам. директора по АХЧ
2.	Все учебные кабинеты, танцевальный зал оснастить бытовыми термометрами для контроля температурного режима, п.6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14	до 15.09.2018 года	Директор, зам. директора по АХЧ
3.	Ремонт поверхности полов в кабинетах №15 «Вокальное пение», в тамбуре при входе в кабинет №15, в кабинете №23 «Алиса - рукодельница», кабинет №27 «Английский язык», в общем коридоре между учебными кабинетами №28 и №29 выполнить гладкими, позволяющими проведение уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3173-14	до 04.09. 2019 года	Директор, зам. директора по АХЧ
4.	Ремонт поверхности потолков в танцевальном зале, в санитарном узле для девочек на 2 этаже, в санитарном узле для мальчиков на 1 этаже выполнить гладкими, позволяющими проведение уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3173-14	до 04.09. 2019 года	Директор, зам. директора по АХЧ
5.	Установка светодиодных светильников в кабинетах №23 «Алиса-рукодельница», в кабинете №27 «Английский язык», в кабинете №28 «Аппликация», в актовом зале, кабинет №1 «Фортепиано», п.п.5.9.,10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14	до 04.09. 2019 года	Директор, зам. директора по АХЧ
6.	Приобретение светильников для обеспечения собственным свечением учебных досок в кабинетах №1, №3, №4, №11, №17, №22, №27, №28, №29, п.5.7. СанПиН 2.4.4.3172-14	до 04.09. 2019 года	Директор, зам. директора по АХЧ